

Cieszyn 05.09.2014 r.

I.dz. KT/1375/14

ML Desing Biuro Inżynieryjne

ul. Jagiellońska 19

43-410 Kończyce Małe


Dotyczy: Projektu zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Frysztackiej w Cieszynie

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.09.2014 r. w sprawie zaopiniowania lokalizacji zatok autobusowych przy przebudowie ul. Frysztackiej w Cieszynie, informuję, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. nie wnosi uwag dotyczących lokalizacji tych zatok.

Jednakże wnioskujemy o uwzględnienie w projekcie przebudowy ul. Frysztackiej konieczności wyposażenia przystanków w niezbędną infrastrukturę tj. w wiaty przystankowe, gabloty na rozkłady jazdy i kosze na odpady. Zdajemy sobie sprawę z tego, że infrastruktura przystankowa nie jest infrastrukturą związaną z pasem drogowym, ale dzięki uwzględnieniu jej w projekcie (tak było na ul. Katowickiej przystanek Pastwiska i na ul. Łącznej) można łatwiej, szybciej i taniej ją zamontować niż tworzyć nową inwestycję po zakończeniu przebudowy ulicy, tym bardziej, jeżeli jednym z inwestorów ma być gmina Cieszyn, na której ciąży obowiązek ustawienia ww. infrastruktury. Ponadto bardzo ważnym elementem związanym z bezpieczeństwem pasażerów jest konieczność bardzo dobrego doświetlenia latarniami ulicznymi zatok autobusowych, aby pasażer był na przystanku bezpieczny i widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.



Z poważaniem:

Prezes Zarządu

mgr inż. Józef Szyguda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl

tel. 33-4794100

faks 33-4794113

e-mail: transport@zgk.cieszyn.pl

tel. kierownik 33-4794127

tel. dyspozytor 33-4794128

43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59

wysokość kapitału zakładowego 18 442 000,00 zł

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

Dział Transportu

43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59

NIP 548-260-67-54

REGON 241423780

KRS 0000347288

I.dz. GS / 245 / 182 / 2015

FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
„ML DESIGN”
ul. Jagiellońska 19, 43-410 Kończyce Małe

Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna, długość ok. 1,2km”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.02.2015 r. w sprawie jak w tytule, Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Dział Gospodarki Ściekami informuje, co następuje.

Na załączonych rysunkach:

- nr 1 pt.: „Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 1 - rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna, długość ok. 1,2km”

oraz

- nr 2 pt.: „Projekt zagospodarowania terenu – arkusz 2 - rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta Cieszyna, długość ok. 1,2km”,

oprac. przez mgra inż. Remigiusza Macheja w styczniu 2015 r.

zaznaczono kolorem czerwonym orientacyjny przebieg istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Przedstawiony na w/w rysunkach projekt zagospodarowania terenu uzgadnia się w zakresie zbliżeń i skrzyżowań z kanalizacją sanitarną jw. z następującymi uwagami.

- Zwieńczenia istniejących studzienek rewizyjnych na kanalizacji sanitarnej należy dostosować do poziomu terenu projektowanego.
- Zwieńczenia studzienek, usytuowanych w terenie obciążonym ruchem samochodowym, winny być przystosowane do przenoszenia obciążeń min 40t, zaś w pozostałym terenie – min 12,5t.
- Włazy studzienek winny być w całości usytuowane w terenie o jednolitej nawierzchni, tzn. albo w jezdni albo w chodniku, albo w terenie zielonym.
- Przykrycie kanalizacji przebiegającej w terenie obciążonym ruchem samochodowym winno wynosić 1,4m. W przypadku braku możliwości technicznych spełnienia w/w warunku, kanalizację sanitarną należy odpowiednio zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia od obciążeń zewnętrznych.
- Skrzyżowania istniejącej kanalizacji sanitarnej z projektowaną kanalizacją deszczową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z przepisami.
- Na terenie działki nr 17/2 obr. 78 zlokalizowana jest siećowa pompownia ścieków (z kablem zasilającym, szafką sterowniczą, ogrodzeniem i drogą dojazdową), a także dwa

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl
tel. 33-4794100
faks 33-4794113

43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59
wysokość kapitału zakładowego: 18 442 000,00 zł
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy

NIP 548-260-67-54
REGON 241423780
KRS 0000347288

e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl
tel./faks 33-8515444
tel./faks 33-8515535

Dział Gospodarki Ściekami
43-400 Cieszyn, ul. Motokrosowa 27

rurociągi dopływowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej $\phi 200\text{mm}$ oraz rurociąg ciśnieniowy $\phi 90\text{mm}$. Działka pozostaje własnością prywatną. Na przedmiotowej działce została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. Tut. Zakład uzgadnia planowane roboty na w/w działce w pobliżu urządzeń kanalizacyjnych, będących w jego eksploatacji, pod następującymi warunkami.

Przykrycie kanalizacji sanitarnej biegnącej w rejonie projektowanej regulacji skarp rowu melioracyjnego winno wynosić min 1,2m. W przeciwnym wypadku kanalizację należy zabezpieczyć przed możliwością przemarzania, a także ewentualnego uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót.

- Wszelkie roboty na kanalizacji sanitarnej winien realizować uprawniony do wykonywania tego typu robót wykonawca, pod nadzorem pracowników tut. Zakładu. Wykonane roboty należy zgłosić do odbioru w tut. Zakładzie. Roboty w pobliżu kanalizacji sanitarnej, w szczególności w rejonie pompowni ścieków na działce nr 17/2, należy również realizować pod nadzorem naszych pracowników.
- Ewentualne uszkodzenia kanalizacji sanitarnej, związane z rozbudową i przebudową ul. Fryszackiej, będą usuwane staraniem i na koszt Wykonawcy / Inwestora przedmiotowej inwestycji.

W zakresie przebiegu kanalizacji deszczowej powyższe należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Dróg, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn.

Dodatkowo informujemy, że uwagi odnośnie zatok autobusowych zostały określone przez nasz Zakład przy piśmie l.dz. KT/1357/14 z dnia 05.09.2014r. kserokopia w załączeniu).

Powyższe jest ważne 1 rok.

Z up. Prezesa Zarządu
Kierownik
Działu Gospodarki Ściekami
Rymor
mgr inż. Sylwia Rymorz

Załączniki: 2 rysunki, kserokopia pisma;
Kopie: GS.