

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Rejon Dystrybucji Gazu w Cieszynie**

ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn  
tel. 33 852 02 29, faks 33 851 85 60  
rg.cieszyn@zabrze.psgaz.pl

**Firma Projektowo-Budowlana**

**ML DESIGN**

ul. Jagiellońska 19  
43-410 Kończyce Małe

Wasz znak: -

Cieszyn, 08.01.2015

Nasz znak: B2-432-553/14

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla rozbudowy z przebudową drogi  
powiatowej 2624 S – ul. Frysztacka w Cieszynie na odcinku ok. 1,2km.

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową,  
stanowiącą własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące  
odległości:

- poziome zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055)*,
- pionowe zgodnie z Normą PN-91/M-34501 *Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.*

Wszelkie miejsca skrzyżowania z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z Normą PN-91/M-34501. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu. Każdą zmianę w stosunku do wyżej wymienionych przepisów należy indywidualnie uzgadniać z Działem Technicznym Rejonu Dystrybucji Gazu w Cieszynie. W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor powinien skontaktować się z Rejonem Dystrybucji Gazu w Cieszynie, ul. Morcinka 10, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem



Krzysztof Duda

Załącznik: 1 plan

Kopia: a/a