



6.119.26.18.3.1
6.119.26.18.3.3

PKP Energetyka S.A.
oddział w Warszawie
Dystrybucja Energii Elektrycznej
Gółoński Rejon Dystrybucji
40-022 Katowice, ul. Damrota 3

6.119.26.18.3.2
6.119.26.18.3.4

31.03.2015

Kabel zasilający
oświetlenia przejazdów

Henryk Włodarczyk

Skrzyżowania i zblizenia projektowanych
podziemnych urządzeń z kablami liniami
elektroenergetycznymi winny być wykonane
zgodnie z normą PN-76/E-05125. Prace
ziemne i układanie urządzeń w pobliżu
naniesionych tras czynnych linii kablowych
należy prowadzić ręcznie pod naszym
nadzorem. Naniesione trasy energetycznych
urządzeń podziemnych nie oznaczają
wyrażenia zgody na wykonanie robót ziemnych.
Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić
do Państwa o odpłatny nadzór oraz wykonać ręcznie
przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej