

Cieszyn, dnia 29.10.2018r.

ZP.272.21.2018

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro na remont elewacji i wymianę pokrycia dachowego w budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Wzdłuż budynku, którego remont przewidziano, biegnie chodnik. Czy teren na którym jest przewidziany montaż rusztowań w całości należy do Inwestora, czy też konieczne będą jakieś uzgodnienia z innymi jednostkami terenowymi?

Odpowiedź: Teren, na którym jest przewidziany montaż rusztowań w całości należy do Inwestora.

Pytanie 2: W przedmiarze robót nie uwzględniono wywozu i utylizacji zdemontowanych materiałów – pokrycie dachowe w tym: gont, łaty, kontrłaty, deskowanie, orynnowanie. Czy Inwestor zakłada wywóz tych materiałów, czy należy przyjąć, że będą złożone w miejscu przez niego wskazanym?

Odpowiedź: W ofercie należy przyjąć wywóz i utylizację zdemontowanych materiałów.

Pytanie 3: W projekcie budowlanym jest zapis dt. impregnacji ognio- i biochronnej Fobosem M-4 gontów drewnianych. Czy Inwestor przewiduje dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią gontów drewnianych?

Odpowiedź: W ofercie przyjąć dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią gontów.

Pytanie 4: Prosimy o podanie producenta oraz typu platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, która ma być zdemontowana i ponownie zamontowana po zakończeniu prac.

Odpowiedź: Platforma schodowa pochyła VIMEC V-64.

Powyższe odpowiedzi należy uwzględnić w przygotowywanych ofertach przetargowych.

SEKRETARZ POWIATU

Jacek Wiśniewski