

ZP.272.16.2018
Starosta Cieszyński
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYN

Cieszyn, 27.08.2018r.

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro, którego przedmiotem jest: modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej z zastosowaniem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i powietrzną pompą ciepła dla budynku Sali gimnastycznej szkoły II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1: Proszę o wyjaśnienie, jaką moc ma posiadać pompa ciepła, gdyż w IV punkcie opisu wpisano 15kW, a w tabeli zbiorczej zestawienia materiału 13 kW.

Odpowiedź: Moc powietrznej pompy ciepła to 15 kW.

Pytanie nr 2: Proszę o wyjaśnienie, czy instalacja z węzła cieplnego jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Instalacja z węzła jest przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe informacje: Powietrzna pompa ciepła ogrzewa powietrze wentylacyjne przy temp. zewnętrznej min. -5 st. C poniżej tej temperatury ciepło dostarcza węzeł cieplny natomiast w okresie letnim powietrzna pompa schładza powietrze w centrali wentylacyjnej do określonej temperatury.

Pytanie nr 3: Proszę o wyjaśnienie, czy kontener na centralę i pompę ciepła jest w wykonaniu mrozoodpornym i wandaloodpornym? Czy wymiary 1,5mx7mx4m to szerokość/długość /wysokość?

Odpowiedź: Kontenery nie wymagają ocieplenia i stanowią tylko zabezpieczenie przed wejściem osób niepowołanych do ustalania zmian w oprogramowaniu zainstalowanych urządzeń tj. pompy ciepła i centrali wentylacyjnej. Wymiary kontenerów : szerokość 1,5m, długość 7m i wysokość 4m.

Pytanie nr 4: Czy Inwestor dopuszcza dostawę i montaż kontenera np. typ "morski".

Odpowiedź: Kontener ma spełniać wymagania określone powyżej.



Pytanie nr 5: Proszę o wyjaśnienie, czy licznik czterokwadratowy ma być przedmiotem wyceny, jeżeli nie, to czy należy ponieść koszty opłaty w zakładzie energetycznym.

Odpowiedź: *Licznik energii elektrycznej czterokwadratowy jest podlicznikiem i nie wymaga zgłoszenia i ponoszenia dodatkowych opłat u dystrybutora tj. TAURON.*

Koszty zakupu i montażu w/w licznika trzeba ponieść i jest on elementem zakresu rzeczowego przetargu.

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi przy sporządzaniu ofert.

w.z. STAROSTY

Maria Cieślar
Wicestarosta