



KANCELARIA PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

BIURO ADMINISTRACYJNE
DYREKTOR

Monika Chłopecka - Ziemak

BS i PK – KATOWICE	
Wpłynęło dnia	29.05.18r.
L. dz.	326
Skierowano do	
_____ podpis _____	

BAF ZI.901.129.2018

Warszawa, 21-05-2018 r.

Biuro Studiów
i Projektów Komunikacji
Spółka z o.o.
ul. Bolesława Prusa 42
40-619 Katowice

Bolesław Prusa

w nawiązaniu do zamierzenia p.n. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarna w Wiśle na odcinku 2,9km – Etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942 (na odc. Ok. 1,4km)” Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na:

1. Treść algorytmu wskazanego w tabeli 8.3.3 na stronie 21 – w trzecim wierszu przedmiotowej tabeli występuje odwołanie do wlotów A1 i B1 podczas gry algorytm dotyczy wlotów C1 i D1;
2. Planowane prowadzenie robót budowlanych na przełomie II i III kwartału 2018 r. w rejonie odcinka drogi ul. Zameczek dz. nr ew. 5428. Prace związane z wykonaniem przyłącza sieci grzewczej 2xDz90/160 realizowane metodą bezwykopową bez wpływu na ruch z możliwym czasowym (maksymalnie 7 dniowym) okresem zajęcia pasa drogowego;
3. Wszelkie powstałe uszkodzenia obiektów wynikłe z uwagi na wzmożony ruch samochodów oraz czasowego zniesienia ograniczenia tonażowego będą zgłaszane w formie pisemnej do wykonawcy drogi celem usunięcia powstałych usterek;
4. W przypadku wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2674S (ul. Zameczek) należy zgłaszać z 14 dniowym wyprzedzeniem ewentualność otwarcia awaryjnego przejazdu;

Ponadto, poniżej przekazuję zalecenia Służby Ochrony Państwa dla potencjalnego wykonawcy:

1. Podanie danych firmy oraz jej właściciela w tym: numer REGON, NIP, adres siedziby firmy z uwzględnieniem informacji dot. ewentualnych podwykonawców;
2. Podanie danych personalnych pracowników (imiona, nazwiska oraz numery PESEL pracowników. W przypadku obcokrajowców proszę o podanie numerów paszportów oraz

- datę i miejsce urodzenia), którzy będą wykonywać prace na odcinku od bramy dolnej do bramy górnej Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle;
3. Codzienne informowanie o zakresie planowanych prac oraz o ewentualnych planowanych zatrzymaniach w ruchu;
 4. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do kontaktów z funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa oraz osób odpowiedzialnych za sterowanie ruchem wahadłowym w obrębie ul. Zameczek1;
 5. Umożliwienie bezkolizyjnych przejazdów pojazdom uprzywilejowanym poruszającym się w pobliżu ww. Rezydencji;
 6. Umożliwienie nadzoru prac funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa na odcinku od bramy dolnej do bramy górnej Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle;

2 p.watausek

**Dyrektor
Biura Administracyjnego**


Monika Chłopecka-Ziemak

Do wiadomości:

Pani
Ewelina Bielińska
Zastępca Dyrektora
Biuro Szefa Kancelarii