

Cieszyn, dnia 13.02.2019r.

ZP.272.1.2019

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, źródła ciepła wraz z technologią kotłowni oraz wewnętrzną instalacją gazową w ramach termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz pkt. 10 w dokumentacji technicznej w zakres robót nie wchodzi roboty budowlano-adaptacyjne w pomieszczeniu kotłowni, oprócz tych wymienionych w przedmiarze robót.

Odpowiedź: W zakres robót nie wchodzi roboty budowlano-adaptacyjne w pomieszczeniu kotłowni. Zakres robót ujęty jest w odrębnym postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie termomodernizacji budynków Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach” dostępnym na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Cieszynie: <https://bip.powiat.cieszyn.pl/przetarg/12592/zp-272-2-2019>, pod poz.13 przedmiaru robót - Remont kotłowni z dostosowaniem do obowiązujących przepisów.

Wykonawca na etapie realizacji robót winien skoordynować wykonanie instalacji c.o. z wykonawcą robót termomodernizacyjnych budynku nr 1 oraz z Zamawiającym.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że w zakres robót wchodzi remont dwóch studzienek schładzających w pomieszczeniu kotłowni.

Odpowiedź: Potwierdzam remont studzienek schładzających z pompą zatapialną - 2 szt.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie włączów na studnie schładzające powszechnie stosowanych żeliwnych?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 4: Prosimy o podanie parametrów doboru dla przepływomierzy oznaczonych nr 18 na schemacie technologicznym.

Odpowiedź: Zakres pomiaru 60 – 325 (l/min) Kvs 85,0 m3/h

Przepływomierz musi być wykonany z materiału przeznaczonego do kontaktu z glikolem.

STAROSTA

Mieczysław Szczurek