

Cieszyn, dnia 14.02.2019r.

ZP.272.1.2019

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 5.548.000 euro na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, źródła ciepła wraz z technologią kotłowni oraz wewnętrzną instalacją gazową w ramach termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę pompy ciepła trzysprężarkowej na czterosprężarkową lub 3 pompy ciepła jednosprężarkowe o parametrach technicznych wyższych niż projektowane.

Odpowiedź: Dopuszcza się zamianę urządzeń na inne jednakże o nie gorszych parametrach niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Oferent zobowiązany jest przedstawić rozwiązanie zamienne i uzyskać pozytywną opinię jednostki projektującej, prowadzącej nadzór autorski.

Pytanie 2: Jakie pomieszczenia mają obsługiwać wentylatory? (pomieszczenia brudne, techniczne, toalety, kuchnie? Jakie zanieczyszczenia mają usuwać ?

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa szczegółowo opisuje parametry wentylatorów do wymiany. Jednocześnie rzut parteru opisuje w tabeli rodzaje pomieszczeń, nad którymi są remontowane wentylatory, 1 - pom. magazynowe, 2 - pom. magazynowe, 3 - pom. kotłowni.

Pytanie 3: Czy do instalacji kotłowej wymagany jest neutralizator kondensatu?

Odpowiedź: Jest wymagany zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta kotła.

Pytanie 4: Mapy z odwiertami różnią się w projekcie geologicznym i sanitarnym. Którą mapę mamy brać pod uwagę? Inna jest w projekcie geologicznym, inna w projekcie technicznym?

Odpowiedź: Do prac wiertniczych należy uwzględnić mapę z Projektu Robót Geologicznych.

Pytanie 5: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kaskady 2 pomp 2-sprężarkowych zamiast jednej pompy 3-sprężarkowej?

Odpowiedź: Dopuszcza się zamianę urządzeń na inne jednakże o nie gorszych parametrach niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Oferent zobowiązany jest przedstawić rozwiązanie zamienne i uzyskać pozytywną opinię jednostki projektującej, prowadzącej nadzór autorski.

STAROSTA

Mieczysław Szczurek