



LEGENDA

- Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30*4mm²
- Drut ocynkowany Fe-Zn 8 mm²
- Żłazko kontrolne drut – płaskownik



PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO			
W. ŚWIĄTEK		43-426 G U M N A 95	TEL . 721 048 701
NAZWA OBIEKTU	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO BAŻANOWICE		
ADRES OBIEKTU	BAŻANOWICE ul. Cieszyńska 11 dz.nr. 232/10 i 236/2		
NAZWA RYS.	Plan instalacji odgromowej budynku B3		
OPRACOWAŁ	Tadeusz Kwoczyński	NR.UPRAWNIEN 48/78/13970	
DATA	CZERWIEC '2016r	SKALA	1:100
PODPIS		NR. RYS.	E5-3