


LEGENDA

- Oprawa oświetlenia awaryjnego LED
- Plafoniera hermetyczna VISTO DL-2180 -W EVG (źródło światła LD-SMGD45-70)
- Oprawa płytuszczelna MAH PLUS-236/4LED/PC
- Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu - DABA LED ECO DL-100
- Zestaw -gniazdo 2\*RJ45+ podwójne gn.1f dedykowane instalacji komputerowej
- Skrzynka z zabezpieczeniami obwodów komputerowych
- Zestaw instalacyjny ZI prod. Spamel
- Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe z uziemieniem
- Gniazdo 3-fazowe 5-stykowe 32 i 16A
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik świecznikowy
- Naświetlacz LED Professional 20W z czujnikiem ruchu i zmierzchu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR.POM	POW.	NAZWA POM.	POSADZKA
1-1	230,7m <sup>2</sup>	Prac.Diagnostyki 2	terakota
1-2	87,6m <sup>2</sup>	Spawalnia	lastriko
1-3	89,0m <sup>2</sup>	Prac. Montażu	płytki klinkier.
1-4	18,7m <sup>2</sup>	Biuro Dyrektora	pcv
1-5	8,2m <sup>2</sup>	Korytarz	płytki ceram.
1-6	2,8m <sup>2</sup>	W.C.	płytki ceram.
1-7	18,7m <sup>2</sup>	Księgowość	pcv
Razem	455,7m <sup>2</sup>		



BUDYNEK NR.2.

RZUT PARTERU

SKALA 1 : 100

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO			
W. ŚWIĄTEK 43-426 G U M N A 95 TEL . 721 048 701			
NAZWA OBIEKTU	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO BAŻANOWICE		
ADRES OBIEKTU	BAŻANOWICE ul. Cieszyńska 11 dz.nr. 232/10 i 236/2		
NAZWA RYS.	Plan instalacji elektrycznej budynku B2		
OPRACOWAŁ	Tadeusz Kwoczyński	NR.UPRAWNIEN 48/78/13970	
DATA	CZERWIEC '2016r	SKALA	1:100
PODPIS		NR. RYS.	E2