

Wojewódzki  
Urząd Ochrony Zabytków  
w Katowicach  
Delegatura w Bielsku-Białej  
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6  
tel./fax 812-37-74

B-NR.5183.38.2015.AS  
RPW/406/2015



Bielsko-Biała,

26-01-2015

**Starosta Cieszyński**  
**Ul. Bobrecka 29**  
**43-400 Cieszyn**

Dotyczy: pisma z dnia 09.01.2014r. (data wpływu 14.01.2015r.) wydania wytycznych konserwatorskich do projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Budowlanych im. Gen. Stefana Grota - Roweckiego przy pl. Dominikańskim 1 w Cieszynie.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej odpowiadając na pismo w w/w sprawie, informuje, że wytyczne konserwatorskie dla termomodernizacji obiektu są następujące:

- przy remoncie elewacji należy zachować istniejący detal architektoniczny (ewentualne uzupełnienia wynikłe w trakcie prac remontowych należy wykonać w technologii oryginalnej na podstawie istniejących profili),
- należy uzupełnić brakujące fragmenty profilowania portali,
- należy odczyścić i poddać konserwacji kamienny cokół,
- dopuszcza się możliwość wymiany stolarki okiennej przy zachowaniu istniejących podziałów i sposobu otwierania,
- jeżeli w trakcie trwania prac remontowych zostałyby odkryte ślady pierwotnej kolorystyki należy podjąć kroki zmierzające do jej przywrócenia (weryfikacja projektu kolorystyki).

Budynek przy pl. Dominikańskim 1 w Cieszynie został wzniesiony w końcu XIX w. Jest to dwupiętrowy gmach z 13-osiową elewacją od strony ul. Ratuszowej i 5-osiową elewacją od strony pl. Dominikańskiego. Wejście zakończone półkoliście w portalu tynkowym, zakończonym gzymsem. Okna prostokątne w profilowanych opaskach, na I piętrze zwieńczone gzymсами. Obiekt wymieniony jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Cieszyna, ogłoszonej w Wiadomościach Ratuszowych Nr 23 w dniu 09.11.2012r.

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. a/a AS

ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
KONSERWATORA ZABYTKÓW  
Kierownik Delegatury  
mgr Jacek Konior