

Ogłoszenie nr 540173401-N-2019 z dnia 20-08-2019 r.

**Cieszyn:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 578945-N-2019

**Data:** 26-07-2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Powiat Cieszyński w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 72186224000000, ul. ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 334 777 213, e-mail [wiz@powiat.cieszyn.pl](mailto:wiz@powiat.cieszyn.pl), faks 334 777 133.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.powiat.cieszyn.pl](http://www.bip.powiat.cieszyn.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** załącznik 1 - część 1

**Punkt:** 1)

**W ogłoszeniu jest:** Część 1 - wymiana elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku A i B Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórze w zakresie: - wymiany centrali systemu POLON ALFA CSP-38 na centralę o parametrach nie gorszych niż wymieniana, - wymiany i utylizacji ok. 180 szt. czujek izotopowych dymu wraz z gniazdami G-38A i podłączenie do istniejących linii dozorowych, - wymiany i utylizacji ok. 7 szt. czujek pożarowych nadmiarowo-różnicowych temperatury wraz z gniazdami G-35 i podłączenie do istniejących linii dozorowych, - wymiany i utylizacji ok. 17 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru ROP-38A i podłączenie do istniejących linii dozorowych, - zaprogramowania, sprawdzenie i uruchomienie instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej, - dokonania stosownego,

protokolarnego uzgodnienia funkcjonowania przedmiotowej instalacji z właściwą jednostką Państwowej Straży Pożarnej, - wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją obsługi systemu, odpowiednimi uzgodnieniami (m.in. z Państwową Strażą Pożarną), atestami i certyfikatami, - przeszkolenia personelu PDPS w Pogórze w zakresie obsługi systemu p.poż.

**W ogłoszeniu powinno być:** Część 1 - wymiana elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku A i B Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórze w zakresie: - wymiany centrali systemu POLON ALFA CSP-38 na centralę o parametrach nie gorszych niż wymieniana, - wymiany i utylizacji ok. 180 szt. czujek izotopowych dymu wraz z gniazdami G-38A i podłączenie do istniejących linii dozorowych, - wymiany i utylizacji ok. 7 szt. czujek pożarowych nadmiarowo-różnicowych temperatury wraz z gniazdami G-35 i podłączenie do istniejących linii dozorowych, - wymiany i utylizacji ok. 17 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru ROP-38A i podłączenie do istniejących linii dozorowych, - zaprogramowania, sprawdzenia i uruchomienia instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej, - wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej pozytywnie zaopiniowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z instrukcją obsługi systemu, atestami i certyfikatami, - przeszkolenia personelu PDPS w Pogórze w zakresie obsługi systemu p.poż.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** załącznik 1 - część 2

**Punkt:** 1)

**W ogłoszeniu jest:** Część 2 - wymiana elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie w zakresie: - wymiany centrali systemu BMZ -Integral C na centralę o parametrach nie gorszych niż wymieniona, - wymiany i utylizacji ok. 311 szt. optycznych czujek dymu typu OSD-2000, - wymiany i utylizacji ok. 8 szt. czujek temperaturowych DMD -200, - wymiany i utylizacji ok. 38 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru typu MCP 545-1 oraz 15 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru typu MCP 545-3, - wymiany ok. 47 szt. sygnalizatorów akustycznych Y04 R66, - zaprogramowania, sprawdzenia i uruchomienia instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej, - dokonania stosownego, protokolarnego uzgodnienia funkcjonowania przedmiotowej instalacji z właściwą jednostką Państwowej Straży Pożarnej, - wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją obsługi systemu, odpowiednimi uzgodnieniami (m.in. z

Państwową Strażą Pożarną), atestami i certyfikatami, - przeszkolenia personelu PDPS „Feniks” w Skoczowie w zakresie obsługi systemu p.poż.

**W ogłoszeniu powinno być:** Część 2 - wymiana elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie w zakresie: - wymiany centrali systemu BMZ -Integral C na centralę o parametrach nie gorszych niż wymieniona, - wymiany i utylizacji ok. 311 szt. optycznych czujek dymu typu OSD-2000, - wymiany i utylizacji ok. 8 szt. czujek temperaturowych DMD -200, - wymiany i utylizacji ok. 38 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru typu MCP 545-1 oraz 15 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru typu MCP 545-3, - wymiany ok. 47 szt. sygnalizatorów akustycznych Y04 R66, - zaprogramowania, sprawdzenia i uruchomienia instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej, - wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej pozytywnie zaopiniowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z instrukcją obsługi systemu, atestami i certyfikatami, - przeszkolenia personelu PDPS „Feniks” w Skoczowie w zakresie obsługi systemu p.poż.”