

Cieszyn, dnia 20.08.2019r.

ZP.272.15.2019

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 221.000 euro na wymianę elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku A i B Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórze oraz w budynkach Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:

Pytanie 1: W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie do SIWZ, oraz obawą o wykonanie instalacji p.poż. niezgodnie z istniejącym prawem, proszę o informację, czy przedstawiciel PSP w Skoczowie posiada uprawnienia rzeczoznawcy ds. pożarowych, oraz czy uzgodnienia z nim zostały zawarte na piśmie?

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp modyfikuje SIWZ w zakresie zmiany pkt 3.2.1 oraz 3.2.2, które otrzymują brzmienie:

„3.2.1 Część 1 - wymiana elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku A i B Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórze w zakresie:

- wymiany centrali systemu POLON ALFA CSP-38 na centralę o parametrach nie gorszych niż wymieniana,
- wymiany i utylizacji ok. 180 szt. czujek izotopowych dymu wraz z gniazdami G-38A i podłączenie do istniejących linii dozorowych,
- wymiany i utylizacji ok. 7 szt. czujek pożarowych nadmiarowo-różnicowych temperatury wraz z gniazdami G-35 i podłączenie do istniejących linii dozorowych,
- wymiany i utylizacji ok. 17 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru ROP-38A i podłączenie do istniejących linii dozorowych,
- zaprogramowania, sprawdzenia i uruchomienia instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej,
- wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej pozytywnie zaopiniowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z instrukcją obsługi systemu, atestami i certyfikatami,
- przeszkolenia personelu PDPS w Pogórze w zakresie obsługi systemu p.poż.

3.2.2 Część 2 - wymiana elementów systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie w zakresie:

- wymiany centrali systemu BMZ -Integral C na centralę o parametrach nie gorszych niż wymieniona,
- wymiany i utylizacji ok. 311 szt. optycznych czujek dymu typu OSD-2000,
- wymiany i utylizacji ok. 8 szt. czujek temperaturowych DMD -200,

- wymiany i utylizacji ok. 38 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru typu MCP 545-1 oraz 15 szt. ręcznych ostrzegaczy pożaru typu MCP 545-3,
- wymiany ok. 47 szt. sygnalizatorów akustycznych Y04 R66,
- zaprogramowania, sprawdzenia i uruchomienia instalacji sygnalizacji alarmowo-pożarowej,
- wykonania i dostarczenia dokumentacji powykonawczej pozytywnie zaopiniowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z instrukcją obsługi systemu, atestami i certyfikatami,
- przeszkolenia personelu PDPS „Feniks” w Skoczowie w zakresie obsługi systemu p.poż.”

Pytanie 2: Podczas wizji lokalnej w jednym z budynków stwierdzono, że system jest niesprawny i nie nadaje się do eksploatacji. W odpowiedzi do SIWZ Zamawiający określił, że nie jest wymagana wymiana przewodów, gdyż cyt: „Instalacja jest obecnie czynna. Nie przewiduje się wymiany okablowania”. Skąd Zamawiający posiada wiedzę, że uszkodzenie systemu nie wynika z wad instalacji.

Odpowiedź: Obecne systemy działają i są czynne a dotychczasowe użytkowanie sygnalizacji p.poż. i informacje uzyskane od użytkowników nie wskazują na wady instalacji, lecz na potrzebę wymiany ich zasadniczych elementów.

Pytanie 3: Czy system wykrywania i sygnalizacji będzie współpracował z systemami oddymiania grawitacyjnego oraz dźwigami osobowymi w obiektach?

Odpowiedź: Tak, powinien współpracować z tymi dwoma systemami.

Pytanie 4: Czy projekt powykonawczy będzie wymagał poświadczenia zgodności z przepisami przez rzeczoznawcę ds. pożarowych?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pyt 1.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

STAROSTA

Mieczysław Szczurek