





Oznaczenie urządzenia	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18
Oznaczenie zacisku									
Opis	Oświetlenie zewnętrzne	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie pokoju i WC dla niepełnosprawnych	Gniazda 1-faz w pokoju i WC niepełnosprawnych	Oświetlenie pokoju i WC pokoju 2-osobowego	Gniazda 1-faz w pokoju i WC ( pokój 2-osobowy)	Oświetlenie pokoju i WC pokoju dziennego i sypialni	Gniazda 1-faz w pokoju i WC oraz sypialni	Zasilanie napędu platformy dla niepełnosprawnych
Moc	100 W	200 W	100 W	500 W	100 W	400 W	200 W	1000 W	1000 W
Długość kabla									
Przekrój przewodu	1,5mm2	1,5mm2	1,5mm2	2,5mm2	1,5mm2	2,5mm2	1,5mm2	2,5mm2	2,5mm2
Typ kabla	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDYp	YDY
Typ izolacji kabla	750 V	750 V	750 V	750 V	750V	750 V	750 V	750 V	1000V