Cieszyn, dnia 13.05.2020r.

ZP.272.5.2020

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na dostawę i montaż regałów przesuwnych do pomieszczenia archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 w Cieszynie.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia odstępu między poziomami półkowymi tzw. światła. W związku z powyższym prosimy o podanie tego istotnego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający planuje przechowywanie dokumentacji archiwalnej w kartonach archiwalnych o wymiarach: szerokość: 13 cm x wysokość: 26 cm x długość: 35 cm. W związku z tym odstęp pomiędzy poziomami półkowymi tzw. światło powinien być tak dobrany przez Wykonawcę, aby zapewnić optymalne korzystanie z półki, przy równomiernym rozłożeniu półek w regale. Natomiast, w związku z długością kartonu archiwalnego wynoszącą 35 cm, głębokość półki w regale pojedynczym powinna wynosić min. 36 cm (+4 cm gumowy odbój dystansowy), a w regale podwójnym min. 2 x 36 cm (+4 cm gumowy odbój dystansowy).

Pytanie 2: W pkt. 9 ppkt 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający określa, iż regał przesuwny pojedynczy (zamykający) ma mieć wysokość ok. 200 cm. Proszę o wyjaśnienie, czy ta wysokość ma obowiązywać przy obu typach regałów (5p+1 i 7p+1), gdyż w przypadku regału 7p+ 1 będzie to wysokość inna.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że regały przesuwne podwójne i pojedyncze (zamykające) z ilością półek 5p+1 mają mieć wysokość ok. 200 cm. Natomiast regały przesuwne podwójne i pojedyncze (zamykające) z ilością półek 7p+ 1 mają mieć wysokość ok. 300 cm.

Pytanie 3: w pkt 9 ppkt 2 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje, iż na części podpiwniczonej mają znaleźć się regały z ilością półek 7+1, a w części niepodpiwniczonej 5p+1, z kolei w przykładowej aranżacji pomieszczenia archiwum (zał. nr 1) Zamawiający podaje, że jest odwrotnie. W związku z tym proszę o wyjaśnienie, który opis jest właściwy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na części podpiwniczonej (na stropie nad piwnicą) mają znaleźć się regały z ilością półek 5p+1, natomiast na części niepodpiwniczonej – regały z ilością półek 7p+1 – zgodnie z przykładową aranżacją pomieszczenia archiwum (Zał. nr 1) oraz zgodnie z pkt. 10 ppkt.1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższymi pytaniami Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 18.05.2020r. do godz. 9^{00}.**
Otwarcia ofert odbędzie się **dnia 18.05.2020r. o godz. 9^{30}.**

SEKRETARZ POWIATU
Jacek Wiśniewski