

**Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego poniżej 214.000 euro na dostawę wyposażenia IT, zasilacza UPS do serwerowni wraz z wdrożeniem i obsługą oraz oprogramowania z wdrożeniem

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1. dot. Zadania nr 2

Pkt w tabeli załącznika nr 5b do SIWZ mówiący o Maks wymiarach szafy UPS oraz modułu baterii.

Czy dopuszczacie Państwo inne wymiary przy zachowaniu pozostałych wytycznych technicznych?

Czy maksymalny wymiar szafy podyktowany jest specyficznym położeniem/umiejscowieniem UPS-a?

Odpowiedź: Wymiary są niezmiennie ponieważ podyktowane są one lokalizacją urządzenia w pomieszczeniu, wynikającą z istniejącej instalacji elektrycznej.

Pozostałe postanowienia specyfikacji pozostają bez zmian.

SEKRETARZ POWIATU
Jacek Wiśniewski