

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Ul. Szczęść Boże 11 41-800 Zabrze

Gazownia w Skoczowie
ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów
tel. 33 853 38 84
gazownia.skoczow@zabrze.psgaz.pl

Pracownia Inżynierska S1
Marcin Hajost
43-300 Bielsko-Biała ul.
Barlickiego 15/6

Wasz znak:
Nasz znak: **PSGZA.0166.763.160070060**
Aneks

Skoczów, 02-04-2020

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania dla przebudowy drogi -Skoczów ul.
Stalmacha .

Gazownia w Skoczowie uzgadnia powyższe opracowanie w zakresie sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia pod następującymi warunkami:

1. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Skoczowie .
2. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gazownię w Skoczowie o terminie rozpoczęcia prac podając nr tel . do kierownika budowy i inspektora nadzoru.
3. Gazociągi przechodzące przez drogę , a kolidujące z planowanymi pracami przebudować po trasie wg następującej specyfikacji :
Odcinek 1,2 – na PE 63 śr/c L= 10m
Odcinek 3,4 – na 25 PE śr/c L= 12m
Odcinek 5,6- na PE 25 śr/c L= 10m
Odcinek 7,8- na PE 63 śr/c L=10m
Odcinek 9,10- na PE25 śr/c L=10m
Odcinek 11-12- na PE 63 śr/c L= L= 20m
Odcinek 13-14- na PE 63 śr/c L= 15m
Gazownia w Skoczowie po odpowiednich odbiorach włączy wymienione gazociągi do czynnej sieci gazowej .
4. Każdorazowe odkrycie gazociągu należy zgłosić do odbioru w Gazowni w Skoczowie w celu ustalenia dalszego zakresu związanego z jego zabezpieczeniem lub przebudową .
5. Nawierzchnię chodników wykonać z materiałów łatwo rozbieralnych
Ustala się max głębokość korytowania na 0,4m . W przypadku niezachowania tego wymiaru należy gazociągi przebudować (zagłębić po trasie) na własny koszt i staraniem .Sposób wykonania tych prac należy uzgodnić każdorazowo w Gazowni w Skoczowie . W takim przypadku koszty oraz wykonanie tych robót obciążają inwestora.
Ławę betonową pod krawężnik , obrzeża betonowe oraz korytka ściekowe układać min. 0,2 m od sieci gazowej.

6. Skrzyżowania projektowanego wodociągu oraz kanalizacji wykonać zgodnie z Dz.U. 2013 poz. 640 . Przy przebiegu równoległym zachować min. odległość 1,5m.

W przypadku niezachowania odpowiednich odległości pionowych i poziomych gazociągi należy przebudować na własny koszt i staraniem.

7. Za wszelkie uszkodzenia sieci gazowej odpowiada inwestor.
8. Uzgodnienie ważne jest 1 rok

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Skoczowie
Krzysztof Gawlas

Kopia: a/a Gazownia w Skoczowie

Przygotował: Grzegorz Łaciak DT Gazownia Skoczów