

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ **z dnia 5.03.2020 r.**

Sposób przeprowadzenia narady: bezpośredni

Miejsce: siedziba Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Szeroka 13 pok. 160

Przewodniczący narady: Gabriela Pilarczyk Starszy Inspektor Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Znak sprawy: **WGD.6630.70.2020**

Przedmiot narady:

Sieć wodociągowa z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć telekomunikacyjna- Skoczów, ul. Stalmacha
6.119.28.01.3
6.119.28.06.1

Wnioskodawca:

Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost
Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała

Podstawa prawna: art. 28b ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) oraz art. 68 KPA

WGD.6630.70.2020

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY:

Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne, w tym znaki o nr 10750 (1046), 10740 (1045), 10730 (1044), podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy, usuwa, przemieszcza w/w znaki podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGiK). W przypadku zniszczenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych wykonuje się odtworzenie punktów zgodnie z pkt. 23 rozdz. 6 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 352).

Z up. Starosty
G. Pilarczyk
Gabriela Pilarczyk
Starszy Inspektor

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Cieszylinie

Na podstawie § 6 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie akceptuje się zakres aktualizacji mapy do celów projektowych.

NACZELNIK
Wydziału Architektury i Budownictwa
Janusz Chmela
Janusz Chmela

Uzgadnia się pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w piśmie

Znak ID/OBB/OMD/2019-12-31/0000015

Z dnia 31.12.2019

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Miejsku-Białej
Wydział Inżynierii
Starszy Specjalista ds. Uzgadnień Branżowych
Miroslaw Stajter
Miroslaw Stajter

Map. nr ID/OBB/OMD/UB/MS
5155/2019

17.11.17 817 111010

Uzgadnia się z następującymi uwagami:

- prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii
- kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice, ul. Konduktorska 33
- powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/330 31 17

Starostwo Powiatowe
w Cieszylinie
Potwierdza zgodność z oryginałem
Data Podpis

Gabriela Pilarczyk
G. Pilarczyk
Starszy Inspektor

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY cd:

Podolska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
Zakład Gazowniczy w Zabrze
Gazownia w Skoczowie
ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów
tel. 32 498 50 00
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

Uzgodnia się z uwagami:

- Skrzyżowania oraz zbliżenia projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub przebudować sieć gazową na koszt inwestora.
- PI przebudowy lub sposób zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem.
- Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić nadzór.
- Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Skoczowie.
- Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.

„Miejska Spółka SKO-EKO sp. z o.o.”
43-430 Skoczów, ul. Olszyna 10
NIP 5482607239, REGON 241438066
KRS 0000347303 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej

-2-

Inwestycje należy realizować zgodnie z załączonymi wytycznymi.

Inspektor ds. technicznych

Adam Roszkowski
mgr inż. Adam Roszkowski

Wodociąg i Sieć Gazowa
Spółka z o.o.
ul. Mysliwska 10
43-430 USTRON
DZIAŁ TECHNICZNY

Wzrost podlega realizacji z uwzględnieniem
wymaganych warunków zgodnych z
zabezpieczeniem technicznym.


Adam Roszkowski


Wytyczne dla wniosku nr **WGD.6630.70.2020** z narady koordynacyjnej
z dnia 05.03.2020 r.

1. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:
 - a) Trasę zaprojektowanej sieci uzgadnia się pozytywnie.
 - b) Projekt budowlany obejmujący rozbudowę, przebudowę oraz likwidację przewodów kanalizacji sanitarnej należy złożyć celem uzgodnienia w Miejskiej Spółce SKO-EKO Sp. z o.o.
2. W zakresie sieci wodociągowej:
 - a) W przypadku gdy w rejonie skrzyżowania odległość między projektowanymi przewodami a istniejącymi przewodami kanalizacji sanitarnej jest mniejsza niż 0,5 m, przewód wodociągowy należy zabezpieczyć rurą ochronną. W przypadku zastosowania do budowy sieci wodociągowej rur RC z dodatkowym płaszczem ochronnym z PE lub PP i taśmą detekcyjną, SKO-EKO nie wymaga stosowania rur ochronnych na projektowanych przewodach wodociągowych z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych przez operatora sieci Wodociągowej.
 - b) Trasę projektowanej sieci wodociągowej należy lokalizować w odległości min. 1m od istniejących przewodów i studni kanalizacji sanitarnej.
3. W zakresie sieci telekomunikacyjnej:
 - a) Minimalna odległość posadowienia przebudowywanego słupa teletechnicznego od istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej winna wynosić przynajmniej 2 m (licząc między osią słupa a skrajnią przewodu kanalizacyjnego).
4. W zakresie kanalizacji deszczowej:
 - a) W rejonie zbliżeń należy zachować minimalną odległość 1 m pomiędzy skrajnią istniejącego przewodu kanalizacyjnego a krawędzią projektowanych wpustów ulicznych oraz studni rewizyjnych na projektowanej kanalizacji deszczowej
 - b) Trasę projektowanej sieci kanalizacji deszczowej należy lokalizować min. 1 m od istniejących przewodów i studni kanalizacji sanitarnej.
5. Każdorazowo, przed przystąpieniem do robót w rejonie skrzyżowania, bądź zbliżenia z przewodami kanalizacji sanitarnej należy powiadomić tut. Spółkę z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
6. W rejonie skrzyżowań i zbliżeń urządzeń jak w tytule z przewodami kanalizacji sanitarnej, roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Miejskiej Spółki SKO-EKO Sp. z o.o.

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie
Potwierdza zgodność z oryginałem
Data 2020-03-09 Podpis

Gabriela Pilarczyk
Starszy Inspektor

Inspektor ds. technicznych

mgr inż. Adam Roszkowski



WODOCIĄGI
ZIEMI CIESZYŃSKIEJ
SPÓŁKA Z O.O. W USTRONIU

Członek Organizacji



Izba Gospodarcza

WODOCIĄGI POLSKIE

WYTYCZNE DLA ZABEZPIECZENIA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ BĘDĄCYCH W EKSPLOATACJI
WZC Sp. z o.o. W USTRONIU

1. Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową projektowanych sieci należy zgłosić pisemnie do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.
2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji i wytrasowania sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej (będących w eksploatacji WZC Ustron).
3. Nie wyklucza się istnienia niezainwentaryzowanych sieci wodociągowych/kanalizacji sanitarnej. W przypadku odkrycia ww. sieci należy powiadomić WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.
4. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej sieci z istniejącą siecią wodociągową/kanalizacji sanitarnej wszelkie koszty związane z przebudową sieci wodociągowej w całości ponosi Inwestor.
5. Prace w pobliżu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (będących w eksploatacji WZC Ustron) prowadzić ręcznie i pod płatnym nadzorem pracownika WZC Sp. z o.o.
6. Skrzyżowania i zbliżenia uzgadnianej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową/kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. Należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.0m oraz pas ochronny pionowy min. 0.20m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej a projektowaną siecią/przyłączem (nie dotyczy skrzyżowań z magistralami wodociągowymi oraz z gazociągiem). Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych sieci/przyłączy z magistralami wodociągowymi należy indywidualnie uzgodnić z WZC Sp. z o.o. w Ustroniu
8. Należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.50m oraz pas ochronny pionowy min. 0.40m pomiędzy z skrajnią przewodu kanalizacji sanitarnej/studzienek kanalizacji sanitarnej projektowaną siecią/przyłączem gazowym.
9. W przypadku skrzyżowań pionowych projektowanych przyłączy z istniejącą siecią wodociągową zaleca się aby przyłącza projektowane były powyżej sieci wodociągowej.
10. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej WZC Sp. z o.o. obciąży Inwestora kosztami usunięcia awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
11. W przypadku lokalizacji złączy pomiarowych (energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych) należy zachować pas ochronny poziomy min. 1.20m pomiędzy skrajnią przewodu wodociągowego/kanalizacji sanitarnej a projektowanym złączem pomiarowym.
12. W przypadku zmiany niwelety terenu należy istniejącą armaturę wodociągową/kanalizacji sanitarnej dostosować do projektowanej rzędnej terenu. W sytuacji gdy niweleta terenu spowoduje obniżenie istniejącego terenu a tym samym brak zachowania wymaganej min. głębokości przykrycia 1.40m należy dokonać przebudowy sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej na koszt i staraniem Inwestora.
13. Przebudowę kolizyjnego odcinka sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej podlega odrębnej procedurze.
14. Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu lokalizacji projektowanej sieci podlegają uzgodnieniu z WZC Sp. z o.o. w Ustroniu.

Starostwo Powiatowe
w Cieszynie
Potwierdza zgodność z oryginałem
Data 2020-03-09 Podpis

Gabriela Pilarczyk
Starszy Inspektor

ADRES: ul. Myśliwska 10, 43-450 Ustron

TELEFONY:
SEKRETARIAT
+48 33 854 35 70

CENTRALA
+48 33 854 22 44

E-MAIL:
wzc@wzc.com.pl

WWW:
www.wzc.com.pl

KRS: 0000091989
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy
REGON: 070473920
NIP: 548 10 04 266

KONTO: ING BANK SŁĄSKI S.A. CBK Bielsko-Biała
nr: 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

KAPITAŁ ZAKŁADOWY:
na dzień 22.08.2016 r. wynosi 106.704.000,00 zł

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej w dniu 5.03.2020 r.

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący	Gabriela Pilarczyk	Z up. Starosty <i>G. Pilarczyk</i> Gabriela Pilarczyk Starszy Inspektor
2.	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe	Janusz Stasica	NACZELNIK Wydziału Architektury i Budownictwa <i>Janusz Stasica</i>
3.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	Monika Kawik	<i>Monika Kawik</i>
4.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Dokumentacji Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych	Mirosław Szajter	<i>Mirosław Szajter</i>
5.	<i>WETA 914</i> <i>Didog</i>	<i>Tadeusz</i> <i>Benas</i>	<i>Tadeusz Benas</i>
6.	Polskie Spółdzielcze Gazownictwo sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Skoczowie ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów Miejska Spółka "SKOPEKO" sp. z o.o. ul. S. 24 96 411	<i>Adam</i> <i>Rożkowski</i>	<i>Adam Rożkowski</i>
7.	43-430 Skoczów REGON 148745910 NIP 5482607239, REGON 241438066 KRS 0000347303 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej -2-	Adam Rożkowski	<i>Adam Rożkowski</i>
8.	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. ul. Myśliwska 19 43-450 USTRON DZIAŁ TECHNICZNY	KIEROWNIK Działu Technicznego mgr inż. Piotr Kasprzyca	<i>Piotr Kasprzyca</i>
9.			
10.			
11.			

WGD.6630.70.2020

Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.
2. Burmistrz Skoczowa
3. Zakład Odmetanowienia Kopalń
4. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
5. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
6. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A.
7. PKP
8. PGW Wody Polskie Nadzór Skoczów
9. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
10. OGP Gaz-System o/Świerklany
11. MZD w Skoczowie
12. Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.