

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
tel. 32 398 53 62
faks 32 398 55 34
benedykt.gwozdz@psgaz.pl

„ML DESIGN”
ul. Jagiellończyków 19
43-410 Kończyce Małe

Wasz znak:

Zabrze, 28.09.2020

Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.280.20/L

Dot.: remontu drogi powiatowej 2602S-ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku pomiędzy torami.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 05.08.2020 r., w sprawie jak wyżej informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjnie, przebieg czynnej sieci gazowej:

- **wysokiego ciśnienia DN 150/100 CN 2,5 MPa.**

Kolorem niebieskim linią przerywaną, wkreślono gazociąg **wysokiego ciśnienia**, będący w fazie projektu.

Podczas prowadzonych prac w obrębie naszych urządzeń, należy zachować przepisowe odległości od gazociągu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.).

Ponadto wnosimy do sprawy następujące uwagi:

- miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- nad gazociągiem **wysokiego ciśnienia** należy zachować odległość pionową min. **1,2 m** mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni nawierzchni utwardzonej, przy czym nie mniej niż **0,5 m** od spodu konstrukcji nawierzchni;
- w przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągu oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej, własnym kosztem i staraniem;
- wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie;
- posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela;
- przed zasypianiem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela;


- w przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Wszelkiej informacji na temat projektowanego gazociągu **wysokiego ciśnienia**, udzieli Biuro Projektów: i-projekt z siedzibą w Gliwicach przy ul. Czajki 3/XII, tel: 506 195 427.

Prace w pobliżu gazociągu **wysokiego ciśnienia**, należy prowadzić pod nadzorem, Działu Stacji i Sieci Gazowych, Zabrze, ul. Mikulczycka 5 (32/398-52-78; 609 399 817). Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.
Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sektora Eksploatacji

Jan Wawoczny

Załączniki:

- 1 plan.

Kopia:

- Gazownia w Skoczowie;
- SSDZ;
- ZMSM.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.