Obieg nagrzewnicy

50/42°C
Q=22300 kW
2,61m3/h

Schemat podłączenia nagrzewnicy

NW Membranowe naczynie wzbiorcze
E Odpowietrznik
R1 Czujnik temperatury zewnętrznej
FE Zawór spustowy
KR Zawór zwrotny
SA Zawór odcinający
SMF Filtr
R2 Czujnik temperatury powrotu
ZB Zasobnik ciepła (bufor)
M16 Pompa obiegowa instalacji źródła ciepła
M21 Zawór czterodrogowy
M15 Pompa obiegowa instalacji c.t (obieg mieszaczowy)
M22 zawór 3-drogowy instacji c.t

nagrzewnica wodna, glikolowa w centrali went..
manometry, termometry
przewody inst. c.t.
przewody sterujące



MIASTOPROJEKT SPÓŁKA Z O.O. CIESZYN ul. 3 MAJA 18 TEL. (0-33) 8521-666 TEL. (0-33) 8521-358

Branża: Architektura		Cn 583
Faza: PROJEKT Budowlano -wykonawczy		
Obiekt: Projekt instalacji wentylacji mechanicznej naw-wyw. w budynku hali sportowej, Cieszyn ul. Frysztacka 48		
Treść rysunku: Schemat źródła ciepła instalacji c.t.		
Autor projektu: mgr inż. Wojciech Cieplinski	Nr uprawnień: 450/02	
Opracował:	Nr uprawnień:	
Opracował: mgr inż. Hanna Olech		
Sprawdzał: mgr inż. Janusz Piechowicz	Nr uprawnień: 444/02	
Prezes zarządu: inż. bud. S. Serafin		
Data wykonania: 12.2018	Skala: -	Rys. nr: W-4
Licencja ABIS® PLAN 241-PRO2000P0-041111-202971		

A3