



1. Skucie zawilgoconych i zasolonych tynków. Usunięcie skorodowanej zasolonej ze spoin na głębokość 2 cm

NAPRAWA IZOLACJI ŚCIAN W SYSTEMIE PENETRON lub równoważnym:  
2. Neutralizacja szkodliwych soli (siarczany i chlorki) wodnym roztworem preparatu **ESCO-FLUAT**. Po stwierdzeniu występowania w podłożu grzybów, grzybów pleśni, glonów bakterii zaleca się nasączenie preparatem **RENOGAL**.

3. Wszelkie ubytki i uszkodzone fugi należy wypełnić materiałem **PENECRETE** po uprzednim zagruntowaniu **PENETRONEM** (mieszanie i aplikacja według karty technicznej).

4. Oczyszczone i wyprawione ściany malować dwukrotnie materiałem **PENETRON** (zużycie ok. 1,4 kg/m<sup>2</sup> przy dwukrotnym pomalowaniu; mieszanie i aplikacja według specyfikacji technicznej). Należy pamiętać, że **PENETRON** zawsze наносimy na matowo wilgotne podłoże!

5. Na tak pomalowane powierzchnie wykonać tynki cementowe z dodatkiem środka **PENETRON ADMIX** w proporcjach: 50 kg piasku, 20 kg cementu, 0,5 kg **PENETRON ADMIX**.

6. Połączenia konstrukcyjne, niepracujące ściana-posadzka i ściana-ściana należy zabezpieczyć preparatem **PENECRETE** po uprzednim zagruntowaniu **PENETRONEM** (postępowanie według karty technicznej).

Naprawa w postaci przepony metodą obustronnej iniekcji obejmuje wykonanie otworów o średnicy 2 cm w odległości co 25 cm, pod kątem 45°, w jednym rzędzie (i wypełnienie ich materiałem **PENETRON** (zużycie ok. 0,25 kg na jeden otwór przy długości 50 cm). Dokładna procedura zawarta jest w karcie technicznej produktu **PENETRON**.

 "B&M" USŁUGI PROJEKTOWE TEL.: 0-692-459-250	OBIEKT: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UL. 3 MAJA 15, 43-450 USTROŃ - DZIAŁKA NR 5255 W RAMACH ZADANIA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU ZSP.	
	INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W USTRONIU UL. 3 MAJA 15 43-450 USTROŃ	
	NAZWA RYSUNKU : SZCZEGÓŁ ROZWIĄZANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIANY PARTERU (dla gr. ścian od 116cm)	
	CZERWIEC 2020 r.	SKALA : 1 : 20
OPRACOWAŁ : inż. M. FILIPCZAK		PODPIS :
Rys. zamienny do rys. nr 17		RYS. NR. 17.