

Cieszyn, dnia 09.06.2022r.

ZP.272.12.2022

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym z prawem do przeprowadzenia negocjacji na:
"Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu
Cieszyńskiego – budynki segmentu nr 1 i nr 3 Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
„Feniks” w Skoczowie, ul. Sportowa 13**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału izolacyjnego elewacji z wełny mineralnej na styropian takiej samej grubości o identycznych parametrach izolacyjnych np. EPS70 038? Ceny wełny mineralnej, jej dostępność oraz nie wystarczająca ilość ekip wykonawczych skłania nas do zadania tego pytania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiału izolacyjnego elewacji z wełny mineralnej na styropian. Docieplenie elewacji obu budynków należy wykonać zgodnie z projektem.

w.z. STAROSTY
Janina Żagan
Wicestarosta