

Tabela doboru urządzeń:						
nr	Nazwa pomieszczenia	Nazwa jednostki	Powierzchnia użytkowa [m²]	Kubatura [m³]	Pow. Okien [m²]	Moc klimatyzatora dobrana kW
127	Biuro dla kontroli	J.W 1.1	14,31	39,92	2,55	2,5
126	Biuro prawne	J.W 1.2	14,39	40,15	2,55	2,5
123	Biuro Transportu	J.W 1.3	14,41	40,20	2,55	2,5
121	Biuro Transportu	J.W 1.4	28,88	80,58	5,10	3,5
dach		J.Z.1				10,5
110	Biuro PCPR	J.W 2.1	14,64	40,85	2,55	2,5
112	Biuro PCPR	J.W 2.2	13,97	38,98	2,55	2,5
113	Biuro PCPR	J.W 2.3	14,51	40,48	2,55	2,5
dach		J.Z.2				10,5
120	Biuro PCPR	J.W 3.1	15,73	43,89	2,55	2,5
119	Biuro PCPR	J.W 3.2	14,11	39,37	2,55	2,5
117	Sekretariat PCPR	J.W 3.3	14,24	39,73	2,55	2,5
118	Dyrektor PCPR	J.W 3.4	14,34	40,01	2,55	2,5
dach		J.Z.4				2,5
116	Serwerownia PCPR	J.W 4.1	6,95	19,47	-	2,6
dach		J.Z.4				2,6

LEGENDA:

projektowane klimatyzatory ściennie (jednostki wewnętrzne)

przełożenie istniejących klimatyzatorów z miejsca A do miejsca B

Zestawienie pomieszczeń II piętra (objętych opracowaniem)		
nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m²]
127	Biuro dla kontroli	14,31
126	Biuro prawne	14,37
125	Biuro prawne	14,39
124	Biuro PCPR	14,07
123	Biuro Transportu	14,41
122	Biuro Transportu	14,88
121	Biuro Transportu	28,88
109	Biuro PCPR	14,25
111	Biuro PCPR	14,57
110	Biuro PCPR	14,64
112	Biuro PCPR	13,97
113	Biuro PCPR	14,51
116	Serwerownia PCPR	6,95
120	Biuro PCPR	15,73
119	Biuro PCPR	14,11
117	Sekretariat PCPR	14,24
118	Dyrektor PCPR	14,34
		252,42 m²

"B&M"

URZĄD PROJEKTOWY

TEL. 6 682 459 550

OBIEKT: REMONT POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W CIESZYNIE PRZY UL. BOBRECKIEJ 29 - DZIAŁKA NR 22/19, OBRĘB 33.

INWESTOR:

POWIAT CIESZYŃSKI,  
ul. Bobrecka 29,  
43 - 400 Cieszyn

NAZWA RYSUNKU:

Rzut II piętra - SCHEMAT MONTAŻU KLIMATYZATORÓW

MAJ 2022 r.

SKALA: 1:50

PROJEKTANT:

inż. M. FILIPCZAK

PODPIS:

RYS. NR: 2s

1050x420