

L.p.	Nazwa złącza	Oznaczenie / rodzaj / urządzenie	Oznaczenie WLZ / Przewodu	U	Pi	k	Ps	cos fi	I _B	I _N	typ kabla	przekrój	przewodność	I _Z	1,45*I _Z	l	dU	I _Z =k*I _N	I _Z <1,45*I _Z	I _B <I _N <I _Z
				[V]	[kW]	-	[W]	-	[A]	[A]	-	[mm ²]	[S/mm ²]	[A]	[a]	[m]	[%]	[A]	[TAK/NIE]	[TAK/NIE]
1	Tablica komputerowa	TK1	TKUPS	230	3,5	1,60	3500	0,93	16,36	25	3x	4	57	27	43,2	26	0,75	40	TAK	TAK
2	Tablica komputerowa	TK1	Gniazdo serwerowni	230	3	1,45	3000	0,93	14,03	16	3x	2,5	57	19	26,825	29	1,15	23,2	TAK	TAK

Tabela 2 Sprawdzenie doboru kabla zasilającego oraz zabezpieczeń urządzeń