Uklad sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	230V



Oznaczenie urządzenia		Q1	Q2	Q3				Q4	
Oznaczenie zacisku									
Opis	Zasilanie z TK1	Sygnalizacja obecności napięcia z sieci	Zestaw gniazd 230V PEL pom. 109,110,111	Zestaw gniazd 230V PEL pom. 112,113		Przełącznik zasilania 1-0-2		Sygnalizacja obecności napięcia	
Moc						3000VA			
Długość kabla	25m								
Przekrój przewodu	3x4mm2		3x2,5mm2	3x2,5mm2		3x2,5mm2	3x2,5mm2		
Typ kabla	N2XH		YDY	YDY		OWY	OWY		
Typ izolacji kabla									

CITY ELECTRIC City Electric Adam Sztuła ul. Orzechowa 3 43–410 Kończyce Małe	Inwestor: Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29 43–300 Cieszyn	Projektował: MGR INŻ. ADAM SZTUŁA Nr uprawnień: SLK/8814/PWBE/21	Podpis:		Stadium: PW Branża: ELEKTRYCZNA
Obiekt: Starostwo Powiatowe w Cieszynie Remont pomieszczeń II piętro ul. Bobrecka 29 43–300 Cieszyn	Nazwa rysunku: Schemat ideowy tablicy TKUPS – projektowany	Sprawdził: Nr uprawnień:	Podpis:	Data: 05.2022 Skala: -	Nr projektu: CE14/110422/AS Nr rysunku E7