

Cieszyn, dnia 18.07.2022r.

ZP.272.14.2022

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym z prawem do przeprowadzenia negocjacji na „Modernizację pomieszczeń biurowych II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1: Branża elektryczna. W załączonych dokumentach nie ma informacji na temat parametrów, ilości elementów oraz opisu funkcjonalności jakie ma pełnić system KD. Proszę o uzupełnienie tych informacji.

Odpowiedź: System kontroli dostępu do drzwi serwerowni PCPR ma się składać z następujących elementów:

1. modułu montowanego obok drzwi, wyposażonego w klawiaturę i czytnik kart/breloków typu MIFARE,
2. zamka do drzwi otwieranego kodem lub kartą/brelokiem MIFARE,
3. czytnika kart/breloków MIFARE z portem USB służącego do wprowadzania kart/breloków użytkowników do systemu na komputerze,
4. aplikacji pod system Windows umożliwiającej przyporządkowanie kodów i kart/breloków do osoby, zarządzającej uprawnieniami do otwarcia drzwi.
5. możliwości zapisu zdarzeń otwarcia drzwi do pliku txt zawierających numer karty, datę i czas otwarcia drzwi,
6. komunikacji systemu kontroli dostępu z aplikacją zarządzającą na komputerze za pośrednictwem sieci LAN,
7. 10 szt. breloków MIFARE.

Pytanie nr 2: Branża elektryczna. W zestawieniu materiałów do projektu wyszczególnione zostało urządzenie NAS. Proszę o podanie ilości i pojemności dysków.

Odpowiedź: Urządzenie NAS w obudowie RACK powinno zawierać 4 dyski po 6 TB każdy.

SEKRETARZ POWIATU
Jacek Wiśniewski