

Cieszyn, dnia 10.11.2022r.

PZDP.272.10.2022

Otrzymują:
Wszyscy Wykonawcy

*Dotyczy: przetargu na remont drogi powiatowej 2631 S Jarząbkowice – Zbytków
(ul. Wyzwolenia w Zbytkowie).*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy:

Pytanie 1: Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zakres kanalizacji deszczowej, w szczególności o profile.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zadanie ma charakter remontowy i zgodnie z uproszczoną dokumentacją projektową, przyjętą w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie, pkt. 2.10. remont istniejącej kanalizacji deszczowej polegał będzie na wymianie istniejącego kanału z rur fi 315 wraz z studniami rewizyjnymi, wpustami deszczowymi oraz przykanalikami z rur fi 200. Wyremontowana kanalizacja przebiegać będzie w pierwotnym śladzie oraz posadowiona zostanie na istniejącej rzędnej wysokościowej sprzed remontu, tj. średnio 1,5m (miejscami do 2,0m).

DYREKTOR
Wiesław Sosin