

Cieszyn, 29.11.2023r.

Odpowiedź na pytanie dotyczące zamówienia nie przekraczającego 130.0000 zł netto:
„Modernizacja budynku Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej w Górkach Wielkich (Dom
Ogrodnika) ul. Stary Dwór 2” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
- nr sprawy: WI.7011.24.1.2023

Pytanie:

Czy w wymianie instalacji elektrycznej, zawarta jest tylko instalacja gniazd i oświetlenia? Czy są jakieś instalacje niskoprądowe: alarm, informatyczna, domofon, itp??

Odpowiedź:

Należy zaprojektować wymianę instalacji elektrycznej (gniazd, oświetlenia, odgromienia). Nie ma konieczności zaprojektowania wymiany instalacji niskoprądowych. Należy przewidzieć przełożenie istniejących instalacji elektrycznych i niskoprądowych w tych miejscach, w których wystąpi ewentualna kolizja z projektowanymi pracami remontowo – termomodernizacyjnymi.

Z-ca Naczelnika
Wydziału Inwestycji

Barbara Filipczak