

21.04.2022

Bielsko-Biała

RPW 4481/2022

ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH

Zespół Szkół
Ekonomiczno – Gastronomicznych
im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
Plac ks. Józefa Londzina 3
43-400 Cieszyn

25.04.2022
25.04.2022
Finidur

W dniu 21.03.2022 r. przedłożono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatury w Bielsku-Białej wniosek z dnia 17.03.2022 r. ws. wydania wytycznych konserwatorskich dla planowanej budowy szybu i montażu windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku ZSEG przy placu ks. Józefa Londzina 3 w Cieszynie.

Budynek przy placu ks. Józefa Londzina 3 w Cieszynie ze względu na posiadane walory architektoniczne i zabytkowe został ujęty w gminnej ewidencji zabytków miasta Cieszyna, przyjętej zarządzeniem nr. 0050.696.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17 października 2019 r.

Ponadto położony jest na historycznym układzie urbanistycznym miasta Cieszyna wpisanym do rejestru zabytków pod nr. A/317/2018 na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 27.04.2018 r., znak K-RD-KL/4160/9355/199/09.

Tut. Urząd, zgodnie z art.27 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.) po analizie złożonego wniosku, dostępnych archiwaliów oraz po przeprowadzaniu oględzin obiektu w dn. 13.04.2022 r. stwierdza, że:

- szyb windy zostanie usytuowany przy ścianie zewnętrznej od strony wewnętrznego podwórza na zachodniej elewacji budynku, zgodnie z załączoną koncepcją,
- otwory przejściowe na poszczególnych kondygnacjach zostaną wykonane w miejscach istniejących okien,
- winda nie może naruszać gzymsu wieńczącego,
- ze strony konserwatorskiej zaproponowany wariant nr 1 tj. przeszklony i wyeksponowany na tle elewacji będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla architektury obiektu,
- szyb nie powinien ingerować w detale architektoniczne występujące na oknach sąsiadujących z szystem windy.

W przypadku ww. prac zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

Na powyższy zakres prac należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia konserwatorskiego. Wzory wniosków są dostępne na stronie www.wkz.katowice.pl

Z up.
ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury
mgr Mariusz Godek

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa TW

